

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
**«Основная
 общеобразовательная
 школа № 11»**
 624819, Россия,
 Свердловская область,
 Сухоложский район,
 село Филатовское,
 улица Ленина, дом 70А,
 тел. 97 - 2 - 4 7

**Отчет МБОУ ООШ № 11
 о выполнении предписания Управления надзорной деятельности Главного
 управления МЧС России по Свердловской области**

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ или нормативного документа пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения | Отметка о выполнении |
|---------------|---|---|-----------------|-------------------------|
| 1 | Помещения электрощитовой, расположенной на первом этаже, и проем в потолочном перекрытии выхода на чердак не отделены дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 (противопожарными второго типа) | ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г №184-ФЗ «О техническом регулировании» <i>ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4п.4 СНИП 21-01-97 п.5.21;п.8.4* СВОД ПРАВИЛ 2.1.3.1.30.2009п6.8.19. СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2009п.5.1.10</i> | 01.06.2015г | выполнено декабрь 2014г |
| 2 | Лестничная клетка не отделена дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах в здании интерната на втором этаже | ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002года №184-ФЗ «О техническом регулировании», <i>СНИП 21-01-97 п.6.18.</i> | 01.06.2015г | Выполнено декабрь 2014г |

Директор МБОУ ООШ № 11



Т.Н.Кочнева