

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 11»


СОГЛАСОВАНО:

с профсоюзным комитетом первичной  
профсоюзной организации МБОУ ООШ №11

(протокол от «18» марта 2016 г. № 1

Председатель

Первичной профсоюзной организации

 И.Р.Казанцева



**План**

устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований  
от 10.03.2016г № 28/2016-222 по результатам плановой проверки МБОУ ООШ № 11 Управлением Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Каменск – Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

№ п/н	Выявленное нарушение № нормативного документа	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения
1	Пункт 3.3.НД СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Корректировка программы производственного контроля разделы «перечень факторов (объектов) производственного контроля» и «программы лабораторного контроля».	Т.В.Щечкина, ответственная за осуществление программы производственного контроля.	До 15.06.2016г.
2	Пункт 2.2.2/2.4.1340-03 пункт НД 6-14.ст.25 п.2.Нарушения в ходе лабораторных испытаний физических факторов	Замена мониторов в компьютерном классе.	Главный бухгалтер Л.С.Гуркина. Овчинников А.А. заведующий	До 10.07.2017г По мере поступления финансовых средств

	(коэффициент пульсации)		хозяйством	
3	Пункт 2.4.2.2821-10 пункт НД 4.25 ст 28 п 1 в туалетах отсутствуют держатели для туалетной бумаги	Ремонт туалетных комнат с установкой необходимого оборудования.	Овчинников А.А. заведующий хозяйством.	До 10.07.2017г По мере поступления финансовых средств
4	Пункт НД 4.28 ст 28 п 1 в туалетах отделка стен не соответствует требованиям санитарных правил.	Ремонт туалетных комнат с отделкой стен кафельной плиткой и заменой сантехнического оборудования.	Овчинников А.А. заведующий хозяйством.	До 10.07.2017г По мере поступления финансовых средств
5	Пункт НД 5.12 ст 28 п 1 в кабинете домоводства не предусмотрена установка двухгнездной моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды	Установка двухгнездной моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды.	Овчинников А.А. заведующий хозяйством	До 10.07.2017г По мере поступления финансовых средств
6	Пункт НД 7.2.4ст 28 п 1 не соответствует освещенность на рабочих столах в кабинетах ОБЖ, № 10, №3, № 9-	Проведение ремонтных работ по замене электрооборудования, том числе светильников, в основном и вспомогательном зданиях школы.	Овчинников А.А. заведующий хозяйством	До 10.07.2017г По мере поступления финансовых средств
7	Пункт НД 7.2.6 ст 28 п 1 в учебном кабинете № 28 классная доска не оборудована местным освещением – софитами	Проведение работ по оборудованию классной доски в учебном кабинете № 28 местным освещением – софитами.	Овчинников А.А. заведующий хозяйством	До 01.08.2016г
8	Пункт НД 10.7. ст 28 п 1 нарушение п.10.7.СанПин 2.4.2.2821-10 нарушение требований к составлению расписания уроков	Приведение в соответствие с требованиями Сан Пин расписания учебных занятий до 01.04.2016г.	Овчинникова С.Д. зам.директора по УВР	До 30.08.2016г
9	Пункт НД 10.24. ст 29 п 1 не проводится тестирование спортивной нагрузки учащихся на уроках физической культуры для определения моторной	Приведение в соответствие требованиям Сан Пин организации и проведения уроков физической культуры, журнала мониторинга физической подготовленности учащихся. Проведение тестирования спортивной нагрузки	Овчинникова С.Д.заместитель директора по УВР; учитель физической культуры Малькова	До 01.04.2016г

	плотности урока	учащихся на уроках физической культуры для определения моторной плотности урока.	Л.А, фельдшер Филатовского ФАП Гилязова Г.А	
10	Пункт НД 12.14. ст 29 п 1 Санитарное состояние пищеблока с учетом санитарно-эпидемических требований к организации питания учащихся в ОУ.	<p>1. Приведение в соответствие бракеражного журнала. ( Обеспечение отметки о разрешения к раздаче блюд всех членов бракеражной комиссии)</p> <p>2. Приобретение кассет для столовых приборов, допускающих их ежедневную обработку с применением моющих средств, посредством ополаскивания и прокаливанию в духовом шкафу.</p> <p>3. Приобретение и установка в мясном цехе дополнительных ванн для обработки мяса, куры, рыбы; в овощном цехе дополнительных ванн для обработки овощей.</p> <p>4. Приобретение и установка умывальных раковин для мытья рук персонала в моечной столовой посуды и в овощном цехе.</p> <p>5. Установка воздушных разрывов к канализационной сети не менее 20 мм от верха приемной воронки.</p>	<p>Т.В.Щечкина, ответственная за организацию питания учащихся.</p> <p>Овчинников А.А. заведующий хозяйством</p>	<p>До 01.04.2016г.</p> <p>До 10.07.2017г По мере поступления финансовых средств</p>
11	Пункт НД 3.1/3.2.3146-13 пункт НД 18.1 ст 35 – нарушение санитарных правил к проведению вакцинации учащихся и сотрудников, проведению гигиенического обучения аттестации сотрудников	<p>Информирование заведующего Филатовским ФАП о принятии мер к устранению нарушений вакцинации учащихся и сотрудников.</p> <p>Проведение гигиенического обучения и аттестации сотрудников.</p>	<p>Фельдшер Филатовского ФАП Гилязова Г.А;</p> <p>Специалист по кадровой работе Щечкина Т.В.</p>	<p>До 01.04.2016г.</p> <p>До 01.06.2016г</p>