

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской
области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург ул. Коса Либкнехта, 8а т.(343)228-53-71 ф.(343)228-53-73 E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД городского округа Сухой Лог УНД ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Сухой Лог ул. Кунарская, 20 б, тел. (34373)41730, E-mail: svolov_slog@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 79

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по

предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 11»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Свилов Е.С.*

ОНД городского округа Сухой Лог УНД № 79
ГУ МЧС России по Свердловской

области

(наименование органа ГПН)

от « 20 » июня 2014 года, 20.6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 23 » июня 2014 г. по ч мин. « 23 » июня 2014

проведена проверка

Дознаватель ОНД городского округа Сухой Лог УНД ГУ МЧС России по Свердловской области

Прокин Михаил Андреевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

*«Основная общеобразовательная школа № 11» Сухоложский район, с. Филатовское, ул.
Ленина, 20б*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	помещения электрощитовой, расположенной на первом этаже и проем в потолочном перекрытии выхода на чердак, не отделены дверями с пределов огнестойкости не менее EI 30 (противопожарными второго типа)	ст. 46 Федеральный закон от 21.12.2002 года № 181-ФЗ «О техническом регулировании», <u>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п.4, СНиП 21-01-97 п. 2.1; п. 2.4* Свод правил СП 4.13130.2009 п. 6.8.19 Свод правил СП 4.13130.2009 п. 5.2.10</u>	01.06.15г.	
2	Лестничная клетка не отделена дверями с пределом огнестойкости и уплотнением в притворах в здании и чернота на втором этаже	ст. 46 Федеральный закон от 21.12.2002 года № 181-ФЗ «О техническом регулировании», <u>СНиП 21-01-97 п. 6.18,</u>	01.06.15г.	

Устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность их устранения.

При несогласии с нарушением установленных пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в обязательном порядке должны уведомить надзорный орган в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные властью использовать и распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилых квартирах (комнатах) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на жильцов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в _____ г.

_____ (подпись, место)

Дознаватель ОД по ГО Свердловской Лог МВД ГУ МЧС России по
Свердловской области Прозоров Михаил Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«23» июня 2014 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получить:

Копия
(подпись)

директор Кочина Е. И.
(должность, фамилия, инициалы)

«23» июня 2014 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон дозвония:

ДНД МЧС России: 8- (495) 449-99-99

Уральского регионального центра МЧС России: 8 (343) 261-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.