

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
**«Основная
 общеобразовательная
 школа № 11»**
 624819, Россия,
 Свердловская область,
 Сухоложский район,
 село Филатовское,
 улица Ленина, дом 70А,
 тел. 97 - 2 - 47
 «01» августа 2018г. № 176

**Отчет МБОУ ООШ № 11
 о выполнении предписания № 28/2016-222 от 10.07.2017г. Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск –Уральский,
 Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах по результатам
 плановой проверки с 09.02.2016 по 10.03.2016г.**

В соответствии с Актом проверки территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск –Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах № 3\2017 – 136 от 17.10.2017г в МБОУ ООШ № 11 выполнены все пункты предписания, кроме одного пункта НД 4.28 ст 28 п 1 «в туалетах отделка стен не соответствует требованиям санитарных правил» со сроком исполнения 01.08.2018года. В настоящее время все пункты предписания выполнены полностью.
Приложение 1(Фотоснимки выполненного ремонта).

№ п/н	Выявленное нарушение № нормативного документа	Мероприятия	Срок исполнения	
1	Пункт 3.3.НД СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Разработана утверждена новая Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	10.07.2017г.	Выполнено В 2016г
2	Пункт 2.2.2/2.4.1340-03 пункт НД 6-14.ст.25 п.2.Нарушения в ходе лабораторных испытаний физических факторов (коэффициент пульсации)	Приведен в соответствие (коэффициент пульсации)	01.08.2018г	Выполнено В 2017году
3	Пункт 2.4.2.2821-10 пункт НД 4.25 ст 28 п 1 в туалетах отсутствуют держатели для туалетной бумаги	Приобретение держателей для туалетной бумаги.	До 01.08.2018г.	Выполнено в 2017году
4	Пункт НД 4.28 ст 28 п 1 в туалетах отделка стен не соответствует требованием санитарных правил.	Ремонт туалетных комнат с отделкой стен кафельной плиткой и заменой сантехнического оборудования	01.08.2018г.	Выполнено В 2018году
5	Пункт НД 5.12 ст 28 п 1 в кабинете домоводства не предусмотрена установка двухгнездной моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды	Установка двухгнездной моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды. Установка водонагревателя школы.	До 01.09.2017г.	Выполнено в 2017году
6	Пункт НД 7.2.4ст 28 п 1 не соответствует освещенность на рабочих столах в кабинетах ОБЖ, №	Проведение ремонтных работ по замене электрооборудования, том числе светильников, в основном и	До 10.07.2017г.	Выполнено в 2017году

	10, №3, № 9-	вспомогательном зданиях		
7	Пункт НД 7.2.6 ст 28 п 1 в учебном кабинете № 28 классная доска не оборудована местным освещением – софитами	Проведение работ по оборудованию классной доски в учебном кабинете № 28 местным освещением – софитами.	До 01.07.2017г.	Выполнено в 2017году
8	Пункт НД 10.7. ст 28 п 1 нарушение п.10.7.СанПин 2.4.2. 2821-10 нарушение требований к составлению расписания уроков	Составлено новое расписание в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2. 2821-10	До 01.07.2017г.	Выполнено в 2016году
9	Пункт НД 10.24. ст 29 п 1 не проводится тестирование спортивной нагрузки учащихся на уроках физической культуры для определения моторной плотности урока. С учащимися, которые отнесены по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам, проводить занятия физической культурой со снижением физической нагрузки.	Проводится тестирование спортивной нагрузки учащихся на уроках физической культуры для определения моторной плотности урока.	До 01.07.2017г.	Выполнено в 2016году
10	Пункт НД 12.14. ст 29 п 1 Санитарное состояние пищеблока с учетом санитарно-эпидемических требований к организации питания учащихся в ОУ.	Приобретены кассеты для столовых приборов, допускающих их ежедневную обработку. В овощном цехе установлены две моечные ванны для овощей, В мясном цехе установлены трехгнездные ванны для обработки мяса, рыбы и кури. В варочном цехе обеспечена правильная маркировка оборудования. В моечной столовой посуды обеспечены воздушные разрывы не менее 20 мм отв верха приемной воронки моечной ванны.	До 10.07.2017г.	Выполнено В 2016году
11 12	Пункт НД 3.1/3.2.3146-13 пункт НД 18.1 ст 35 – нарушение санитарных правил к проведению вакцинации учащихся и сотрудников, проведению гигиенического обучения аттестации сотрудников. Хранение и наличие медицинских карт учащихся.	Проведена вакцинация учащихся и сотрудников; проведена гигиеническая аттестация и обучение сотрудников. Хранение и наличие медицинских карт учащихся в ФАП.	До 10.07.2017г	Выполнено в 2016году

Директор МБОУ ООШ №



Г.Н.Кочнева