

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 11»

УТВЕРЖДАЮ:
директор МБОУ ООШ № 11
Т.Н. Кочнева
Приказ № 203 от «07» ноября 2018г.



План
устранения нарушений требований пожарной безопасности по результатам плановой
выездной проверки с 11 октября - 26 октября 2018года ОНД и профилактической
работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович
(Предписание № 112 от 06.11.2018года)

№ п/н	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Виды работ	Кол-во	Срок исполнения
1	Центральную лестничную клетку в здании школы, ведущую на второй этаж, отделить от коридора второго этажа дверями с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах	Установка распашных дверей с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах с отделочными работами	1	01.09.2019г.
2	Установка дверей в подвальное помещение, расположенное под центральной лестничной клеткой здания школы, ведущее на второй этаж, выполнить с пределом огнестойкости не менее, чем EI- 30 (противопожарными второго типа)	Установка дверей противопожарных (второго типа) однопольных с пределом огнестойкости не менее EI- 30	1	01.09.2019г.