

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнмана, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: oodpr\_u@rn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание №112

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» (ОГРН 1069633011766; ИНН 6633011956).**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,*

**в лице директора Кочневой Татьяны Николаевны**

*физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества, руководителя организации и т.п.)*

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. от «04» октября 2018 года, № 112, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

11 октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

26 октября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

проведена плановая, выездная проверка

Старшим дознавателем отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Прокиным Михаилом Андреевичем

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,*

В отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» (ОГРН 1069633011766; ИНН 6633011956)

по адресу: 624819, Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, ул. Ленина, 70 А.

*проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с зам. Директора по АХЧ Овчинников Александр Анатольевич

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери в подвальное помещение, расположенная под центральной лестничной клеткой здания школы, ведущее на второй этаж, выполнить с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 п.п.1- 3, таблицы, 23 и 24 ст. 151. СНиП 21-01-97 п.7.1- 7.4; п. 5.14* п. 5.21*; п. 8.4, Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.82. СП 2.13130-2012 п. 5.4.20. СП 4.13130-2013 п. 5.6.4. (Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа). СНиП 21-01-97 п. 5.21*; п. 7.1-7.4. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.	01.09.2019	
2.	Центральную лестничную клетку в здании школы, ведущую на второй этаж, отделить от коридора второго этажа дверями с приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах.	Основание: ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» СНиП 21-01-97* п.6.18	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан  
внутренней службы Прокин Михаил Андреевич

*должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору*

*(подпись)*

« 01 » ноября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*



*Косов / Косова Р.И.*  
*(должность, фамилия, инициалы)*

« 01 » ноября 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99