

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания** (в т.ч. путей эвакуации) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 11»

Адрес: 624819, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Ленина, дом 70А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		9	Отсутствие поручней. Отсутствие информации на путях движения.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям, сопровождение инвалида-колясочника Установка поручней.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10	Нет пандуса	Все	Установить аппарели и средства реабилитации, сопровождение инвалида-колясочника.	ТР, Орг Рек
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Нет пандуса	Все	Технические решения невозможны.	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				Все	Технические решения невозможны	-
3.5	Дверь	есть		11	Отсутствуют информационные таблички	Все	Установка рельефных табличек к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1.4 до 1,5 м со стороны дверной ручки,	ТСР

							сопровождение инвалида-колясочника	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12	Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности	Все	Установка сигнализации с визуальным и акустическим оповещением, сопровождение инвалида-колясочника	ТСР, Орг
	Общие требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДП-И (С,У)		8, 9, 10,11	<p>Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям.</p> <p>Установка сигнализации с визуальным и акустическим оповещением, сопровождение инвалида-колясочника</p>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



ФОТО - 8



ФОТО - 9



ФОТО - 10



ФОТО - 11