

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 11»

Адрес: **624819, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Ленина, дом 70А**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов _____

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12	Отсутствие контрастной и рельефной поверхности ненормативное размещение информационных обозначений помещений.	Все	Организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; установить ramпы, установить информационные рельефные таблички рядом с дверью в кабинет высоте 1,4 до 1.75м со стороны дверной ручки, сопровождение инвалидов – колясочников.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		13,14	Отсутствие информационных обозначений помещений. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, при проведении мероприятий не организовано донесение информации в	Все	Установить информационные рельефные таблички рядом с дверью в спортзал, столовую на высоте 1,4 до 1.75м со стороны	

					доступной форме людям с нарушениями зрения и слуха.		дверной ручки, дублирование м визуальной и звуковой информации, сопровождение инвалидов – колясочников.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				-		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				-		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				-		
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД		11,12, 13	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



ФОТО - 12



ФОТО – 13



ФОТО - 14