

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 11»

Адрес: 624819, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Ленина, дом 70А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		17	Нарушение нормативных требований. Размещены не все визуальные информации, установленные нормативными требованиями; Нет знаков запасного выхода для колясочников.	все	-Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем -Установка тактильных пиктограмм -Установка тактильных указателей направления движения -Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации	Организационные мероприятия. ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	все		Организационные мероприятия. ТСП, ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		Организационные мероприятия. ТСП, ТР
	Общие требования к зоне				Нарушение нормативных требований. Размещены не все визуальные информации, установленные нормативными требованиями; Нет знаков запасного выхода для	все		Организационные мероприятия. ТСП

					КОЛЯСОЧНИКОВ.			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Помещения	ВНД (К, О, Г, С,У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____



ФОТО -17